




भवन सम्बंधी प्रमाण-पत्र

पत्रांक 1660/ICB दिनांक 24-07-2014 का संलग्नक

प्रमाणित किया जाता है कि माँ कौशिल्या सेकेण्डरी स्कूल मोकलपुर (नेवादा) जौनपुर भवन के संलग्न फोटोग्राफ के अनुसार वर्तमान में निर्मित कक्ष नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानिक भूकम्परोधी मानक के अनुसार निर्मित है।

  
24-07/14  
सहायक अभियन्ता  
प्रादेशिक लेवेलिंग  
भारतीय कानून-नि.वि.  
जौनपुर  
बोवपुर

  
15/11/13  
प्राचार्य  
Principal  
केन्द्रीय विद्यालय/K.V.  
शास०अफीम व क्षारोद कारखाना  
Govt. Opium & Alk. Works,  
गान्जीपुर उ०प्र०/Ghazipur U.P. 233001

  
Anjana Deva  
Principal  
Mount Litera Zee School  
School Code-54894

  
MANAGER  
MaaKaushilya Secondary School

PRINCIPAL  
Maa Kaushilya Secondary School  
Mokalpur (Nowada) Jaunpur U.P.

धारा का नाम - माँ काँशल्या सेकेण्डरी स्कूल मोकलपुर (नेवादा) जीनपुर  
 पत्रांक 1660/1CB दि 24-07-2014 का संलग्नक

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट  
 सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निगम/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	-
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1:8 हेक्टेयर (18000वर्गमी0) है?	6000 वर्गमी.
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ, नहीं
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है?	हाँ
9.	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (तंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं? Principal	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम चौड़ाई 1.0मी0 ऊँचाई 2.0 मी0) है? शासक/अफसर व क्षारोद कारखाना	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिलों से अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है? Gandhi Mandir, All Work Ghazipur, Distt/ Ghazipur U.P. 233001	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ


*SM*


MANAGER.  
 MaaKaushilya Secondary School  
 Mokalpur Newada, Jaisam


PRINCIPAL  
 Maa Kaushilya Secondary School

*Assava*  
 Anjana Deva  
 Principal  
 Mount Litera Zee School  
 School Code-54894

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समव-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

  
 सहित की भविष्यता  
 मन्त्रीय कण्ड, लो.नि.दि.  
 बीरपुर

  
 प्राचार्य  
 Principal  
 केन्द्रीय विद्यालय/K.V.  
 शास०अफीम व क्षारोद कारखाना  
 Govt. Opium & Alk. Works,  
 गाजीपुर उ०प्र०/Ghazipur U.P. 233001

  
 Anjana Deva  
 Principal  
 Mount Litera Zee School  
 School Code-5483

  
 MANAGER

**PRINCIPAL**  
 Maa Kaushilya Secondary School  
 Mokabur (Newada) Jaspur U.P.